



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Мясниковского района**

ул. Мясникяна, 88, с. Чалтырь,
Мясниковский район,
Ростовская область, 346800

08 04.2016 № 21-79-2016

Директору ГКУСО РО Центру
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей
«Мясниковский центр помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья»

Берекчиян Н.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства о
пожарной безопасности, о здравоохранении,
и законодательства в области защиты прав
несовершеннолетних детей

Прокуратурой Мясниковского района с привлечением главного специалиста – эксперта территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах Домниной О.В., сотрудника ОНД и ПР по Неклиновскому и Мясниковскому районам ГУ МЧС России по Ростовской области проведена проверка соблюдения установленных законом санитарно-эпидемиологических требований, законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, пребывающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п.2 Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1239 (далее – Правила), сайт www.centr-arevik.ru не содержит обязательные разделы с информацией о деятельности учреждения. Также не соблюдаются требования п. 4 Правил, о предоставлении информации о структуре сайта, включающую ссылки на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. В нарушение п.4.1.5.4 ГОСТ Р 52142-2013 на сайте учреждения отсутствует перечень предоставляемых услуг.

При проведении проверки осуществлена выборочная проверка арматурных карт воспитанников Чернышовой Т., 07.04.2010 г.р. (карточка заведена 22.12.2014), Дей-Дей С., 16.06.2008 г.р. (карточка заведена 07.09.2012), Старостиной Л., 24.07.2010 г.р. (карточка заведена 26.1.2014), в ходе которой

П1 № 432915

установлено, что одежда, обувь и мягкий инвентарь, принадлежащие воспитанникам, не содержат индивидуальной отметки. Сроки выдачи, списания одежды, обуви и мягкого инвентаря не отражены в арматурных карточках.

Проведенной проверкой также установлено, что медицинская документация не соответствует требованиям, установленным СанПиН 2.13.26.30-10 «Санитарно-эпидемиологические требования об организации и осуществлении медицинской деятельности» и Перечню документации дошкольного учреждения, утвержденного совместным приказом Гособразования СССР №369, Минздрава СССР №745 от 04.10.1988 «Об утверждении перечня документации детского учреждения», приказом Минздрасоцразвития РФ от 10.05.2007 №323 «Об утверждении порядка организации работы (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической, скорой специализированной помощи». Кроме того, установлено, что не укомплектованы аптечки скоропомощных средств.

При проведении проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

- в коридоре здания литер А дымовые пожарные извещатели установлены не на каждом отсеке потолка ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (п.13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- двери помещения электрощитовой, складских помещений и архива не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30 часа, отсутствует «сертификат пожарной безопасности» (п. 1.55 СНиП 2.08.02-89*, п. 6.8.19 СП 2.13130.2009);

- прибор приемно-контрольный и прибор управления пожарной автоматики здания пищеблока установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (в обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа (п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- банно-прачечный комплекс не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (п. 13.3.2, п. 1.3 приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Проверкой соблюдения требования санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены следующие нарушения:

- перспективное меню не согласовано с ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах;

- не организовано проведение ежемесячного исследования песка песочниц на наличие яиц глист в летнее время, что является нарушением п. 2.12.6 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – СП 2.4.990-00);

- мусоросборники не подвергаются ежедневной дезинфекции после опорожнения, что является нарушением п. 2.12.6 СП 2.4.990-00;

- металлические ведра для сбора пищевых отходов после опорожнения в конце дня не обрабатываются 2% раствором кальцинированной соды, что является нарушением п. 2.11.19 СП 2.4.990-00;

- асфальтовое покрытие территории двора требует ремонта (п. 2.1.1, 2.1.3 СП 2.4.990-00);

- половое покрытие в коридорах с нарушенной целостностью, что является нарушением п. 2.3.1.4 СП 2.4.990-00;

- на пищеблоке недостаточное количество столов для разделки сырых и готовых продуктов, что является нарушением п. 2.11.8 СП 2.4.990-00;

- имеет место повторяемость блюд, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.990-00.

В соответствии с ч.2 ст.7 Конституции РФ в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка... детства, инвалидов.

Частью 1 ст. 38 Конституции РФ установлено, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

Согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одним из основных принципов, на которых основывается государственная политика в интересах детей, является ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии с ч.ч.1-3 ст.7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи. Медицинские организации, общественные объединения и иные организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья.

В силу ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Согласно ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Выявленные нарушения стали возможны в результате ненадлежащего исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, о здравоохранении, а также правил размещения и обновления информации в сети «Интернет», что является недопустимым, поскольку защита детства и соблюдение прав несовершеннолетних находится под охраной государства и является его приоритетной задачей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24. Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений.
2. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности, копии приказов о наказании направить прокурору.
3. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры Мясниковского района.
4. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений Закона, их причин и условий им способствующих. О результатах и принятых мерах должно быть сообщено прокурору в письменной форме в вышеуказанный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции



И.Г. Романычев